


巡回配布実施中!

危険物流出防止
注意喚起ステッカー



給油中!

その場から
離れねえで
くんつえ～!!

じ~っと
見守って!!



会津若松消防本部×会津若松地方危険物安全協会

TEL 0242-59-1403

No more 危険物流出!

ホームタンクの
見やすいところ
貼ってくんつえ～
点検も大事だから!



問合せ

会津若松消防署

会津坂下消防署

会津若松消防本部予防課 0242-59-1403

0242-25-1205

0242-84-2119

猪苗代消防署

会津美里消防署

0242-62-4433

0242-54-3934



ホームタンクの日常点検チェック表！



区分	点検項目	チェック <input checked="" type="checkbox"/>	有	無
タンク本体	ホームタンクに錆がないか。（特に下部）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ホームタンクから漏れはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ストレーナーにひび割れなどが発生していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ストレーナーと配管の接続部に漏れやゆるみはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	脚部が錆びていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	脚部は架台等に固定され、ゆるみはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	燃料ゲージの動きに異常はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	未使用時、バルブは締まっているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
配管等	配管に漏れはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	配管同士の接続部分や配管の分岐部分から漏れはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ストームなどに接続しているゴムホースに亀裂はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
防油堤	防油堤の中に水や雪やごみが溜まっていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	防油堤に穴や亀裂はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	水抜き栓やバルブが開放状態になっていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
その他	使用量以上にタンクの燃料ゲージの減りが早くないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	屋外や家の中、床下から油のにおいがしないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	急に給油量が増えたりしていないか。	ポイント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

近年のホームタンクに係る危険物流出事故 そのほとんどが防げた事故です！

令和元年：6件（うち4件がその場を離れたため）

令和2年：6件（うち1件がその場を離れたため、うち4件が維持管理不良）

令和3年：7件（うち3件がその場を離れたため、うち4件が維持管理不良）