

冬が来る前にホームタンクの点検を!!

重要!

おばあちゃん!
容器に小分け中は
目を離しちゃダメ!

裏面で→→

チェック

しましょう!



× 土壌流出

× 河川流出

ホームタンクの経年劣化やその場を離れたことにより漏洩事故が発生しています!



問合せ

会津若松消防署

会津坂下消防署

会津若松消防本部予防課 0242-59-1403

0242-25-1205

0242-84-2119

猪苗代消防署

会津美里消防署

0242-62-4433

0242-54-3934



ホームタンクの日常点検チェック表！



区分	点検項目	チェック <input checked="" type="checkbox"/>	有	無
タンク本体	ホームタンクに錆がないか。（特に下部）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ホームタンクから漏れはないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーにひび割れなどが発生していないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーと配管の接続部に漏れやゆるみはないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部が錆びていないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部は架台等に固定され、ゆるみはないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	燃料ゲージの動きに異常はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配管等	未使用時、バルブは締まっているか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管に漏れはないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管同士の接続部分や配管の分岐部分から漏れはないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防油堤	ストーブなどに接続しているゴムホースに亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	防油堤の中に水や雪やごみが溜まっていないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	防油堤に穴や亀裂はないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	水抜き栓やバルブが開放状態になっていないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	使用量以上にタンクの燃料ゲージの減りが早くないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋外や家の中、床下から油のにおいがしないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	急に給油量が増えたりしていないか。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ポイント

近年のホームタンクに係る危険物流出事故 **そのほとんどが防げた事故です！**

令和元年：6件（うち4件がその場を離れたため）

令和2年：6件（うち1件がその場を離れたため、うち4件が維持管理不良）

令和3年：6件（うち2件がその場を離れたため、うち4件が維持管理不良）